

**ПОКАЗАТЕЛИ
взрывопожароопасности спиртосодержащих жидкостей**

Наименование жидкости	Крепость %% об.	Температура, °С			Температурные пределы воспламенения паров		Группа горючести по ОСТ 78 2-73	Основание для определения показателей (справочник II ч. 1990 г. протокол испытаний ПТС)**
		вспышки	воспла- менения	самовоспла- менения	Нижний (НТП °С)	Верхний (ВТП °С)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Спирт этиловый	96,2	13/11,5*	14	467	12	36	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
2. Водно-спиртовой раствор	70	22	-	468	20	43	ЛВЖ	Спр. стр. 309
3. -м-	56	22/22	25	470	24	39	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
4. -м-	40	26/25	28	473,6	32	49	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
5. -м-	30	32,5/28	36	517,6	36	50	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
6. -м-	25	36/31	39	534	38	56	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
7. -м-	20	43/39	отс	538,5	39	58	трудно-горюч.	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
8. Спирт коньячный	62	27	-	507	24	47	ЛВЖ	Пр. от 4.3.75 № 25/9/39
9. Спирт ароматный	75	18/17	18	520	ниже 20	38	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
10. Спирт ароматный ржаных отрубей	75	18/16	20	495	ниже 22	37	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/436
11. Коньяк 3-х летн. выдержки	40	34/32	40	623	30	51	ЛВЖ	Пр. от 16.5.75 № 25/9/114
12. Настой гвоздики	45	30/25,5	30	546	22	51	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/437
13. Морс черноплодной рябины	25	39/32,5	45	648	39,5	53	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/437
14. Рябина нежинская	24	42,5/30,5	44,5	652	43	55	ЛВЖ	Пр. от 20.5.74 № 25/9/437
15. Вино Портвейн, сахар 8%	19	52	отс	616	-	-	трудно-горюч.	Пр. от 6.11.74 № 25/9/646
16. Вино десертное, сахар 16%	16	57	отс	623	-	-	трудно-горюч	Пр. от 6.11.74 № 25/9/646
17. Вино столовое красное	10-14	отс	отс	отс	-	-	негорючее	Пр. от 6.11.74 № 25/9/646
18. Вино шампанское	10-14	отс	отс	отс	-	-	негорючее	Пр. от 13.02.75 № 25/9/718

Примечание:

* - в знаменателе указана температура вспышки в °С (ГОСТ 12.1.044-84) в закрытом тигле.

** - данные из Справочника, часть 2 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения М. 1990, и протоколов испытаний испытательной пожарной лаборатории Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома.